

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 022/2024
PREGÃO N°. 012/2024

RESPOSTAS DE ESCLARECIMENTOS

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Lâmpadas LED E-40 3000k.

QUESTIONAMENTO 001

Questiona a empresa licitante:

"Prezados,
Referente ao pregão n° 90012/2024 solicitamos esclarecimentos da descrição do item Lâmpada led E-40 potência nominal 28W 3000k ou 6500k
Confirmar se a cor é 3000k ou 6500k, e a potência correspondente"

Resposta da LONDRINA ILUMINAÇÃO:

Prezados(as).

Na especificação está determinado que a temperatura cor deve ser 3000K.

Ainda, na especificação a potência mínima exigida é de 35W, vale enfatizar que a lâmpada deve também atender ao fluxo luminoso mínimo especificado.

Londrina, 29 de abril de 2024.

Adolfo Oldemburgo

Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Adolfo Oldemburgo, Gerente de Gestão de Licitações e Contratos**, em 29/04/2024, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **12776020** e o código CRC **0D34B7D0**.

Referência: Processo nº 91.000557/2024-54

SEI nº 12776020