

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2025**  
**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025**

**RESPOSTAS DE ESCLARECIMENTOS**

**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de cabo de cobre flexível com isolamento em EPR ou XLPE 90°C 0,6/1KV seção 2,5 mm<sup>2</sup>.

**QUESTIONAMENTO 001**

**Questiona a empresa licitante:**

*"No termo de referência solicita Cabo de cobre flexível com isolamento em EPR ou XLPE 90°C 0,6/1KV seção 2,5 mm<sup>2</sup> grupo 1 e grupo 2, porém na descrição do compras.gov solicita bitola de 1.5mm em ambos os grupos. Devo considerar o termo de referência ou a descrição compras.gov?"*

**Resposta da LONDRINA ILUMINAÇÃO:**

Prezados(as) licitantes.

Em relação às especificações dos objetos, favor considerar a descrição que consta no Termo de Referência, ou seja, **Cabo de cobre flexível com isolamento em EPR ou XLPE 90°C 0,6/1KV seção 2,5 mm<sup>2</sup> cor preta** (Lote 01 item 1/ Lote 02 item 1) **ou cor verde** (Lote 01 item 2/ Lote 02 item 2).

**Londrina, 18 de fevereiro de 2025 .**



Documento assinado eletronicamente por **Wagner Seiki Oguido, Pregoeiro(a)**, em 18/02/2025, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **14962042** e o código CRC **EB5DBE29**.